

УДК 536.24



Микитюк П.Д.

Микитюк П.Д. канд. фіз.-мат. наук^{1,2}
Микитюк О.Ю. канд. фіз.-мат. наук, доцент³



Микитюк О.Ю.

¹Інститут термоелектрики НАН і МОН України, вул.
Науки, 1, Чернівці, 58029, Україна,
e-mail: anatysh@gmail.com

²Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича, вул. Коцюбинського 2,
Чернівці, 58012, Україна,

³Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет»,
Театральна площа, 2, Чернівці, 58002, Україна

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ МАТЕРІАЛУ ТЕРМОПАРИ ДЛЯ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ МЕТРОЛОГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

У даній роботі розглянуто способи збільшення чутливості термоелектричного перетворювача метрологічного призначення за рахунок конструктивних удосконалень термоелектричного перетворювача та оптимізації теплових режимів роботи. Показано особливості вимог до термоелектричного матеріалу, призначеного для конструювання термоелектричних перетворювачів як вимірювальних приладів. Бібл. 11, рис. 1.

Ключові слова: термоелектричний перетворювач, нагрівник, термопара, чутливість, термоелектричний матеріал

Вступ

Створення високоточних приладів для вимірювання величин змінного струму є важливим завданням сучасного термоелектричного приладобудування. Підвищення чутливості таких приладів безпосередньо пов'язане з підвищенням чутливості термоелектричного перетворювача (ТП) метрологічного призначення.

Збільшення чутливості ТП, в основному, досягається за рахунок покращання параметрів термоелектричного матеріалу (ТЕМ). Однак, поряд з пошуком нових ТЕМ і покращанням якості відомих матеріалів, можливості збільшення добротності (z) яких на даному етапі практично вичерпані, існують можливості підвищення параметрів ТП за рахунок їх конструктивних удосконалень, оптимізації теплових режимів роботи з метою збільшення ефективності

використання тепла, що виділяється нагрівником ТП. Актуальним залишається завдання оптимального застосування ТЕМ саме для ТП, оскільки у даному випадку існує суттєва відмінність від використання ТЕМ для інших термоелектричних пристроїв – термогенераторів (ТЕГ), приймачів випромінювання, охолоджувачів та ін.

Тому важливим завданням і метою даної роботи є встановлення особливостей застосування ТЕМ саме при розробці ТП.

Відмінності у виборі ТЕМ для різних типів термоелектричних пристроїв.

Відомо [2], що застосування напівпровідникового матеріалу для перетворювачів теплової енергії в електричну привело до різкого покращання їхнього коефіцієнту корисної дії (ККД) і створило хороші передумови для широкого використання таких перетворювачів. У значно меншій мірі вивчені можливості покращання параметрів ТП метрологічного призначення. Часто спроби використання термоелектричних матеріалів (ТЕМ), розроблених для енергетичних використань не мали очікуваного успіху. Це зумовлено тим, що ТЕМ, призначені для вимірювальної техніки і метрології, повинні відповідати ряду додаткових вимог, що не враховуються при розробці ТЕМ для інших застосувань. Наприклад, для ТЕГ, термоелектричних холодильників (ТЕО) і пристроїв термоелектричного нагрівання.

При виборі ТЕМ для термопари ТП видозмінюються критерії оптимізації ТЕМ. В ТЕГ, ТЕО і пристроях для термоелектричного нагрівання, основним параметром, що визначає їх якість є ККД. Для ТЕГ ККД ($\eta_{\max}$) в режимі максимальної потужності визначається виразом [3]:

$$\eta_{\max} = \frac{1}{2} \frac{T_1 - T_2}{T_1 + \frac{2}{z} - \frac{1}{4}(T_1 - T_2)}, \quad (1)$$

де T_1 і T_2 – температури гарячих і холодних спаїв, відповідно, z – термоелектрична добротність ТЕМ, що визначається за формулою:

$$z = \frac{\alpha^2 \sigma}{\chi}, \quad (2)$$

де α – коефіцієнт термоЕРС, σ – електропровідність, χ – теплопровідність.

Для характеристики ТЕО використовують холодильний коефіцієнт $\varepsilon_{\max}$, що визначається з рівняння [4]:

$$\varepsilon_{\max} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \cdot \frac{\sqrt{1 + 0.5z(T_1 + T_2)} - T_1/T_2}{\sqrt{1 + 0.5z(T_1 + T_2)} + T_1/T_2}. \quad (3)$$

Опалювальний коефіцієнт K_T для пристроїв термоелектричного нагрівання визначається так [5]:

$$K_T = \frac{1}{4} \left(\frac{T_2}{2} - \frac{T_1 - T_2}{zT_2} \right). \quad (4)$$

Формули (1), (2), (3), (4) залишаються правильними незалежно від того, який тип пристрою із вищезгаданих розглядається. У цих формулах основним параметром, що характеризує ефективність пристрою, є z . Тому основною вимогою, що висувається до ТЕМ, є досягнення максимально можливого значення z .

Іншою, не менш важливою, вимогою є збереження добротності ТЕМ у широкому інтервалі температури.

Лише для невеликої групи вимірювальних приладів – приймачів випромінювання, мікрокалориметрів, термопар – знайдено співвідношення, з яких визначається зв'язок між параметрами ТЕМ і основними характеристиками пристрою з врахуванням можливості досягнення ними граничних значень, обмежених лише тепловими і температурними шумами [5].

Основними параметрами, що описують приймачі випромінювання, є здатність до виявлення сигналу та вольт-ватна чутливість. Для мікрокалориметрів вводяться аналогічні параметри. Ці параметри давно досліджені і описані в роботах [3, 4]. Математичні вирази для визначення цих параметрів не враховують цілий ряд додаткових факторів, властивих різним термоелектричним пристроям. Вирази для реальних конструкцій є значно складнішими [5]. В них у різних комбінаціях входять параметри ТЕМ: α , σ , x . Крім вимог досягнення максимальної чутливості до ТЕМ та ТП висувається і ряд додаткових умов: стабільність у заданому діапазоні температури, висока часова стабільність та ін.

Із наведеного видно, що вимоги, котрі висуваються до ТЕМ, призначених для ТЕГ, ТЕО і теплових насосів, суттєво відрізняються від вимог до ТЕМ, призначених для конструювання ТП як вимірювальних приладів. Наприклад, добротність ТЕМ є визначальною для ТЕГ і її ККД при малих значеннях zT залежить від добротності a законом, близьким до лінійного. Тоді як для вимірювальних приладів вирази, в які входить z , визначаються степеневою залежністю [6] і іншими коефіцієнтами. З цієї причини умови оптимізації ТЕМ для досягнення максимального значення чутливості, швидкодії та ін., будуть відрізнятися між собою. Крім того має місце відмінність у вимогах до ТЕМ і для різних вимірювальних приладів [7]. Через це не може бути створений універсальний ТЕМ, придатний для різних термоелектричних виробів.

У вимірювальних системах з використанням ТП, котра в значній мірі визначається властивостями ТЕМ. Однак, вимоги, що висуваються до ТЕМ для досягнення гранично важливих параметрів ТП, або не в повній мірі досліджені та визначені, або вибираються з міркувань, що не завжди впливають із фізичних принципів роботи ТП, а обумовлені експлуатаційними підходами. У зв'язку з цим часто виникають труднощі з вибором оптимального варіанту ТЕМ для ТП.

Зв'язок основних параметрів ТП з властивостями ТЕМ

Для визначення методики вибору і оптимізації ТЕМ для ТП розглянемо основні параметри ТП.

Найвпливовішими параметрами, що описують властивості ТП, є ті, що визначають зв'язок між вихідними величинами (сила струму, напруга) і вихідними (термоЕРС термопари, термоелектричний струм, потужність в колі термопари). Для опису цього зв'язку в літературі [5] прийняті:

а) чутливість $S_I = \frac{\partial E_T}{\partial I_H}$, як відношення приросту термоЕРС термопари E_T до приросту струму I_H через нагрівник ;

б) чутливість $S_U = \frac{\partial E_T}{\partial U_H}$, як відношення приросту термоЕРС термопари E_T до приросту напруги U_H ;

в) чутливість $S_W = \frac{E_T}{P_H}$, як відношення E_T до потужності P_H , що розсіюється нагрівником.

Для визначення S_I і S_U використовують формули [10, 11]:

$$S_I = 2K_1 I_H, \quad (5)$$

$$S_U = 2K_2 U_H. \quad (6)$$

Коефіцієнти перетворення K_1 і K_2 зв'язані співвідношенням:

$$K_1 = K_2 R_H^2, \quad (7)$$

де R_H – опір нагрівника.

Коефіцієнт перетворення K_1 наближено можна записати у вигляді [10]:

$$K_1 = \frac{\alpha R_H}{S \lambda}, \quad (8)$$

де S – поверхня теплообміну, λ – коефіцієнт теплопровідності.

Вирази (5) і (6) для чутливості S_I і S_U включають лише один параметр ТЕМ – α . Формули (5) і (7) вірні тільки для деяких типів ТП, у яких відвід тепла нагрівником значно більший, ніж відвід тепла термопарою.

У більшості конструкцій ТП термопара і нагрівник подібні як за геометричними розмірами, так і за теплофізичними параметрами матеріалів. При цьому, як показано у [8], теплопровідність

термопар впливає на розподіл температури вздовж нагрівника. Тому вирази (5) і (6) не повністю враховують фізичні процеси, що мають місце в ТП.

Вольт-ватна чутливість [9] для малих перепадів температури дорівнює

$$S_W = \frac{\alpha r_T}{S\lambda}, \quad (9)$$

де r_T – тепловий опір термопар, який визначається за формулою:

$$r_T = \frac{l_T}{\chi S_T}, \quad (10)$$

де l_T і S_T – довжина і переріз вітки термопар.

Вольт-ватна чутливість зв'язана з коефіцієнтом перетворення K_I співвідношенням:

$$S_W = \frac{K_I}{R_H}. \quad (11)$$

З врахуванням (11) загальний вираз для чутливості ТП можна записати у вигляді:

$$S_I = \frac{r_\alpha r_T R_H I_H}{S\lambda}. \quad (12)$$

Таким чином вираз (12) визначає зв'язок між основними параметрами термопар. Із формули (12) видно, що S_I дозволяє з більшою визначеністю встановити залежність властивостей ТП від параметрів ТЕМ, однак і чутливість S_I не характеризує їх у повній мірі.

Для найповнішого визначення залежності параметрів ТП від властивостей ТЕМ введемо параметр чутливості

$$S_\eta = \frac{P}{P_H}, \quad (13)$$

Який є відношенням потужності, отриманої на електричному навантаженні термоелементу до підведеної до ТП електричної потужності змінного струму. Для знаходження S_η розглянемо еквівалентну схему безконтактного ТП з навантаженням r_H , рис. 1.




Рис. 1. Схема безконтактного ТП з навантаженням.

Якщо опір навантаження узгоджений з опором термопар ($r_H = R_T$), то ТП працює в режимі близькому до режиму максимального ККД і тоді

$$S_\eta = \frac{E_T^2}{4R_T R_H I_H^2}. \quad (14)$$

З іншої сторони ват-ватна чутливість S_η може бути записана через теплофізичні параметри ТЕМ термопар у вигляді:

$$S_\eta = \frac{z(T_1 - T_2)}{4F_p}, \quad (15)$$

де F_p – коефіцієнт, що характеризує раціональність використання тепла, що виділяється нагрівником у ТП. Причому

$$F_p = \frac{2P_H r_T}{T_1 - T_2}. \quad (16)$$

Формула (15) згідно [3] відповідає виразу для ККД ТЕГ при умові малих перепадів температури в термопарі та при умові, що параметри ТЕМ для термопар не залежать від температури. Більше того, вираз для S_η може бути записаний [5] у вигляді:

$$S_\eta = \eta = \frac{(T_1 - T_2)\sqrt{1 + zT} - 1}{(T_1\sqrt{1 + zT} - T/T_1)F_p}. \quad (17)$$

Із аналізу (15) і (17) слідує, що основні експлуатаційні параметри ТП задаються термоелектричною добротністю $TEM z$, робочим перепадом $\Delta T = T_1 - T_2$ і коефіцієнтом F_p , залежним від концентрації ТП.

Отже, збільшення чутливості ТП може досягатися як збільшенням z і ΔT , так і зменшенням коефіцієнту F_p . Однак, збільшення ΔT однозначно погіршує параметри ТП: квадратичність перетворення (коефіцієнт K_1 у формулі (5) стає залежним від температури), здатності до перевантажень по струму, стабільність у часі через старіння металу нагрівника та прискорення процесів дифузії на спаях термопари. Тому суттєве збільшення ΔT є недоцільним.

Оцінка раціональності конструкції ТП, що враховує можливість зменшення теплових втрат за рахунок вакуумізації корпусу ТП або наповнення його інертними газами з малою теплопровідністю (наприклад, ксеноном) [10], оптимальне співвідношення геометричних розмірів нагрівника і термопари, використання нагрівника зі змінним перерізом [11], що оптимізує використання тепла від нагрівника та ін. суттєво покращують параметри ТП. Але основне збільшення чутливості все ж забезпечується шляхом використанням TEM із максимальним значенням z і коефіцієнтом термоЕРС α .

Висновок

Поєднання різних варіантів підвищення параметрів ТП з використанням ефективних матеріалів на основі Bi_2Te_3 створює сприятливі можливості для розробки ТП з граничними значеннями чутливості.

Література

1. Анатичук Л. І. Диференційний термоелектричний перетворювач змінного струму в режимі різночасового компарування / Л. І. Анатичук, Р. В. Кузь, Д. Д. Ташук. // Термоелектрика. – 2015. – №4. – С. 77–82.
2. Анатичук Л. И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства / Л. И. Анатичук. – Київ: Наукова думка, 1979. – 766 с.
3. Охотин А. С. Термоэлектрические генераторы / А.С. Охотин, А. А. Ефремов, В. С. Охотин. – М.: Атомиздат, 1971. – 288 с.
4. Коленко Е. А. Термоэлектрические охлаждающие приборы / Е. А. Коленко. – Л.: Наука, 1967. – 282 с.
5. Анатичук Л. И. Термоэлектрические преобразователи энергии. Том II / Л. И. Анатичук. – Киев-Черновцы: Институт термоэлектричества, 2003. – 376 с.
6. Шоль Ж., Марфон И., Монш М и др. Приемники инфракрасного излучения. – М.: Мир, 1969. – 269 с.
7. Ando E. Radiation Thermocouples with $(BiSb)_2(TeSe)_3$. Jap. J. Appl. Phys. 13,N5, 1974, P. 363-369.
8. Микитюк П. Д. Про вплив термопари на розподіл температури в нагрівнику вимірювального

термоперетворювача / П. Д. Микитюк, О. Ю. Микитюк. // Термоелектрика. – 2018. – №1. – С. 64–59.

9. Анатычук Л.И. Монография. Физика термоэлектричества. Том I. 2008. –388 с.
10. Микитюк П. Д. Про фактори впливу на точність термоперетворювачів / П. Д. Микитюк. // Термоелектрика. – 2017. – №5. – С. 76–83.
11. Микитюк П. Д. Розподіл температури в нагрівнику зі змінним поперечним перерізом у термоелектричному перетворювачі / П. Д. Микитюк, О. Ю. Микитюк. // Термоелектрика. – 2018. – №2. – С. 79–74.

Надійшли до редакції: 17.06.2021

Микитюк П.Д., канд. физ.-мат. наук^{1,2}

Микитюк О.Ю., канд. физ.-мат. наук, доцент³

¹Институт термоэлектричества НАН и МОН Украины,
ул. Науки, 1, Черновцы, 58029, Украина,
e-mail: anatyach@gmail.com;

²Черновицкий национальный университет
имени Юрия Федьковича, ул. Коцюбинского,
2, Черновцы, 58012, Украина;

³Высшее государственное учебное заведение Украины
«Буковинский государственный медицинский университет»,
Театральная площадь, 2, Черновцы, 58002, Украина

К ВОПРОСУ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ТЕРМОПАРЫ ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В данной работе рассмотрены способы увеличения чувствительности термоэлектрического преобразователя метрологического назначения за счет конструктивных усовершенствований термоэлектрического преобразователя и оптимизации тепловых режимов работы. Показаны особенности требований к термоэлектрическому материалу, предназначенному для конструирования термоэлектрических преобразователей как измерительных приборов. Бібл. 11, рис. 1.

Ключевые слова: термоэлектрический преобразователь, нагреватель, термопара, чувствительность, термоэлектрический материал

P.D. Mykytiuk. *cand. phys.-math. sciences*^{1,2},
O.Yu. Mykytiuk. *cand. phys.-math. sciences, docent*³,

¹Institute of Thermoelectricity of the NAS and MES of Ukraine,
1, Nauky str, Chernivtsi, 58029, Ukraine;
e-mail: anatykh@gmail.com;

²Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,
2, Kotsiubynsky str., Chernivtsi, 58012, Ukraine;

³Higher State Educational Institution of Ukraine
“Bukovinian State Medical University”, 2,
Theatre Square, Chernivtsi, 58002, Ukraine

ON THE ISSUE OF CHOOSING THERMOCOUPLE MATERIAL FOR THERMAL CONVERTERS OF METROLOGICAL PURPOSE

In this paper, we consider ways to increase the sensitivity of a thermoelectric converter for metrological purposes due to design improvements in the thermoelectric converter and optimization of thermal operating modes. The features of the requirements for thermoelectric material intended for designing thermoelectric converters as measuring instruments are shown. Bibl. 11, Fig. 1.

Key words: thermoelectric converter, heater, thermocouple, sensitivity, thermoelectric material

References

1. Anatychuk L.I., Kuz R.V., Tashchuk D.D. (2015). Differential thermoelectric AC converter in the non-simultaneous comparison mode. *J. Thermoelectricity*, 4, 77–82.
2. Anatychuk L.I. (1979). *Termoelementy i termoelektricheskiye ustroystva [Thermoelements and thermoelectric devices]*. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].
3. Okhotin A.S., Yefremov A.A., Okhotin V.S. (1971). *Termoelektricheskiye generatory [Thermoelectric generators]*. Moscow: Atomizdat [in Russian].
4. Kolenko E. A. (1967). *Termoelektricheskiye okhlazhdaiushchiye pribory [Thermoelectric cooling devices]*. – Leningrad: Nauka [in Russian].
5. Anatychuk L.I. (2003). *Termoelektrichestvo. T.II, Termoelektricheskiye preobrazovateli energii [Thermoelectricity. Vol.II. Thermoelectric power converters]*. Kyiv-Chernivtsi: Institute of Thermoelectricity [in Russian].
6. Schol J., Marfon I., Monsh M., et al. (1969). *Priomniki infrakrasnogo izlucheniia [Infrared radiation receivers]*. Moscow: Mir [Russian Transl.].
7. Ando E. (1974). Radiation thermocouples with (BiSb)₂(TeSe)₃. *Jap. J. Appl. Phys.* 13 (5), 363-369.

8. Mykytiuk P.D., Mykytiuk O.Yu. (2018). Impact of thermocouple on temperature distribution in the heater of measuring thermal converter. *J.Thermoelectricity*, 1, 64–59.
9. Anatychuk L.I. (2008). *Termoelektrichestvo.T.I. Fizika termoelektrichestva Thermoelectricity. Vol.I. Physics of thermoelectricity* [in Russian].
10. Mykytiuk P.D. (2017). Factors of influence on the accuracy of thermal converters. *J.Thermoelectricity*, 5, 76–83.
11. Mykytiuk P.D., Mykytiuk O.Yu. (2018). Temperature distribution in a heater with a variable section in a thermoelectric converter, *J.Thermoelectricity*, 2, 79–74.

Submitted: 17.06.2021